

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เลขที่ใบอนุญาต กทพ 01-3/52-031
 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
 ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2560)

| ดัชนี | Apr-60 | May-60 | Jun-60 | รวม |
|---|--------|--------|--------|-----|
| 1. System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) | | | | |
| ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหนึ่งรายในหนึ่งปี (SAIFI) หน่วย: ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า | | | | |
| หน่วย: ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหนึ่งรายในหนึ่งปี (SAIDI) หน่วย: นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า | | | | |
| หน่วย: นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3. แรงดันไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อใดๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมกับผู้ใช้บริการ ให้อยู่ในกรอบแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุ | | | | |
| หน่วย: จำนวนครั้งที่ออกนอกกรอบ | | | | - |
| 115 กิโลโวลต์ | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 กิโลโวลต์ | N/A | N/A | N/A | - |
| 33 หรือ 22 กิโลโวลต์ | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 หรือ 11 กิโลโวลต์ | N/A | N/A | N/A | - |
| 400 หรือ 230 โวลต์ | N/A | N/A | N/A | - |
| 380 หรือ 220 โวลต์ | N/A | N/A | N/A | - |
| 3 (3) การแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าหลังจากแรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำกว่าค่ามาตรฐาน | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | |

หมายเหตุ:

- สูตรและรายละเอียดในการคำนวณแสดงในระเบียบการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559
- ค่า SAIFI คิดเฉพาะไฟฟ้าดับนานกว่า 1 นาที และคำนวณโดยคิดทุกสาเหตุ
- ค่าที่กำหนดตามมาตรฐานการให้บริการกำหนดเป็นรายปี ไม่มีการกำหนดเป็นรายเดือน

| | | |
|---|-------|-------|
| Number of Customer for year 2017 (จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในปี 2560) | 35 | ราย |
| Number of Interruption for year 2017 (จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับในปี 2560) | 1.00 | ครั้ง |
| Duration of Interruption for year 2017 (ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับในปี 2560) | 33.40 | นาที |