

บริษัท โกลว์ เอสทีที 11 จำกัด เลขที่ใบอนุญาต กทพ 01-3/53-039
 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
 ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2560)

ดัชนี	Apr-60	May-60	Jun-60	รวม
1. System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)				
ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหนึ่งรายในหนึ่งปี (SAIFI) หน่วย: ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า				
หน่วย: ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า	0.04	0.00	0.00	0.04
2. ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหนึ่งรายในหนึ่งปี (SAIDI) หน่วย: นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า				
หน่วย: นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า	5.39	0.00	0.00	5.39
3. แรงดันไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อใดๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมกับผู้ใช้บริการ ให้อยู่ในกรอบแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุ				
หน่วย: จำนวนครั้งที่ออกนอกกรอบ				-
115 กิโลโวลต์	0	0	0	-
69 กิโลโวลต์	N/A	N/A	N/A	-
33 หรือ 22 กิโลโวลต์	0	0	0	-
24 หรือ 11 กิโลโวลต์	N/A	N/A	N/A	-
400 หรือ 230 โวลต์	N/A	N/A	N/A	-
380 หรือ 220 โวลต์	N/A	N/A	N/A	-
3 (3) การแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าหลังจากแรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำกว่าค่ามาตรฐาน				
	0	0	0	

หมายเหตุ:

- สูตรและรายละเอียดในการคำนวณแสดงในระเบียบการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559
- ค่า SAIFI คิดเฉพาะไฟฟ้าดับนานกว่า 1 นาที และคำนวณโดยคิดทุกสาเหตุ
- ค่าที่กำหนดตามมาตรฐานการให้บริการกำหนดเป็นรายปี ไม่มีการกำหนดเป็นรายเดือน

Number of Customer for year 2017 (จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในปี 2560)	28	ราย
Number of Interruption for year 2017 (จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับในปี 2560)	3.00	ครั้ง
Duration of Interruption for year 2017 (ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับในปี 2560)	13.96	นาที