

บริษัท โกลว์ เอสพีที 3 จำกัด เลขที่ใบอนุญาต กทพ 01-3/52-034  
 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
 ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2560)

ดัชนี	Apr-60	May-60	Jun-60	รวม
<b>1. System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)</b>				
ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหนึ่งรายในหนึ่งปี (SAIFI) หน่วย: ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า				
หน่วย: ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า	0	0	0	-
<b>2. ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหนึ่งรายในหนึ่งปี (SAIDI) หน่วย: นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า</b>				
หน่วย: นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	-
<b>3. แรงดันไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อใดๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมกับผู้ใช้บริการ ให้อยู่ในกรอบแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุ</b>				
หน่วย: จำนวนครั้งที่ออกนอกกรอบ				-
115 กิโลโวลต์	0	0	0	-
69 กิโลโวลต์	N/A	N/A	N/A	-
33 หรือ 22 กิโลโวลต์	0	0	0	-
24 หรือ 11 กิโลโวลต์	N/A	N/A	N/A	-
400 หรือ 230 โวลต์	N/A	N/A	N/A	-
380 หรือ 220 โวลต์	N/A	N/A	N/A	-
<b>3 (3) การแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าหลังจากแรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำกว่าค่ามาตรฐาน</b>				
	0	0	0	

หมายเหตุ:

- สูตรและรายละเอียดในการคำนวณแสดงในระเบียบการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559
- ค่า SAIFI คิดเฉพาะไฟฟ้าดับนานกว่า 1 นาที และคำนวณโดยคิดทุกสาเหตุ
- ค่าที่กำหนดตามมาตรฐานการให้บริการกำหนดเป็นรายปี ไม่มีการกำหนดเป็นรายเดือน

Number of Customer for year 2017 (จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในปี 2560)	14	ราย
Number of Interruption for year 2017 (จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับในปี 2560)	0	ครั้ง
Duration of Interruption for year 2017 (ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับในปี 2560)	0	นาที