ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต :	บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด				
เลขที่ใบอนุญาต :	กกพ 01-3/52-033	**ไตรมาส :**	1	**ปี :**	2564
เขตพื้นที่ดำเนินงาน :	เขตพื้นที่ดำเนินงานอื่นๆ	**พื้นที่ :**	อุตสาหกรรม		

ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน	เกณฑ์มาตรฐาน	การคำนวณ	ผลการดำเนินงาน																ปัญหาอุปสรรค
			ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลการดำเนินงานสะสม	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม		
1. ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหนึ่งรายในหนึ่งปี (SAIFI) (หน่วย: ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า)	ไม่มากกว่า 1.76	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	
		จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด	2.00	2.00	2.00	2.00													2.00	
		SAIFI	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	
2. ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหนึ่งรายในหนึ่งปี (SAIDI) (หน่วย: นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า)	ไม่มากกว่า 41.47	ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	
		จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด	2.00	2.00	2.00	2.00													2.00	
		SAIDI	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	
3. แรงดันไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อใดๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมกับผู้ขอใช้บริการ ให้อยู่ในกรอบแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้(หน่วย: ครั้งที่แรงดันออกนอกกรอบ)																				
เขตพื้นที่ดำเนินงาน กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ (กรณีผู้ขอใช้บริการไม่จ่ายไฟเข้าระ1																				
115 kV																				
69 kV																				
24 kV																				
12 kV																				
400 V																				
230 V																				
อื่นๆ ระบุ.....																				
เขตพื้นที่ดำเนินงาน กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ (กรณีผู้ขอใช้บริการจ่ายไฟเข้าระบบ)																				
115 kV																				
69 kV																				
24 kV																				
12 kV																				
400 V																				
230 V																				
อื่นๆ ระบุ.....																				
เขตพื้นที่ดำเนินงานอื่นๆ																				
115 kV																				
69 kV																				
33 kV																				
22 kV																				
380 V																				
220 V																				
อื่นๆ ระบุ.....																				